

**Wskaźniki jakościowe Ciech Sarzyna S.A. zgodnie z § 43 ust. 3
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 4 maja 2007 w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego**

(stan na dzień 31.03.2016 r.)

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 94 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), CIECH Sarzyna S.A. przedstawiają wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI na 2015 rok** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastroficznych	bez uwzględnienia przerw katastroficznych
SAIDI	Planowane	133,85	133,85
	Nieplanowane	163,85	163,85
SAIFI	Planowane	0,54	0,54
	Nieplanowane	0,62	0,62
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		26	

Zgodnie z brzmieniem §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego informacje te będą aktualizowane w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.