

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2016 na obszarze działania CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna

(stan na dzień 31.03.2017 r.)

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 94 poz. 1623 z późniejszymi zmianami), CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna przedstawiają wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI na 2016 rok** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastroficznych	bez uwzględnienia przerw katastroficznych
SAIDI	Planowane	199,20	199,20
	Nieplanowane	223,20	223,20
SAIFI	Planowane	0,48	0,48
	Nieplanowane	0,48	0,48
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		25	

Zgodnie z brzmieniem §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego informacje te będą aktualizowane w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.