

**Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone dla roku kalendarzowego 2019 na obszarze działania CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna**

(stan na dzień 31.03.2020 r.)

Zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna przedstawiają wartości wskaźników **SAIDI, SAIFI, MAIFI na 2019 rok** dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

Wskaźniki	Typ przerwy	z uwzględnieniem przerw katastroficznych	bez uwzględnienia przerw katastroficznych
SAIDI	Planowane	92,10	92,10
	Nieplanowane	0,00	0,00
SAIFI	Planowane	0,26	0,26
	Nieplanowane	0,00	0,00
MAIFI		0	
Liczba obsługiwanych odbiorców		23	

Zgodnie z brzmieniem §41 ust. 3 rozporządzenia systemowego informacje te będą aktualizowane w terminie do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni.